

## ИНФОРМАЦИЯ

по проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств при реализации в 2022 году национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» мероприятие «Благоустройство дворовых и общественных территорий», включая выполнение работ по благоустройству общественной территории «Потемкинская лестница», расположенной в г. Соликамске Пермского края между ул. 20-летия Победы в районе д.71 и ул. Парижской Коммуны в районе д. 16

### **Выводы:**

1. Мероприятия по благоустройству общественной территории «Потемкинская лестница», расположенной в г. Соликамске Пермского края между ул. 20-летия Победы в районе д.71 и ул. Парижской Коммуны в районе д. 16 финансировались за счет средств федерального и краевого бюджетов, а также за счет средств бюджета СГО (соотношение 90 % (федерация и ПК) и 10 % муниципалитет).

Общий объем расходов составил 18 030,6 тыс. руб., в том числе местная доля 1 803,1 тыс. руб.

2. Бездействие должностных лиц МБУ «УРСИИ СГО» и МБУ «УБ СГО» привели к нарушению учета основных средств на бухгалтерском балансе учреждения на сумму 2 834,2 тыс. руб. Основные средства в бухгалтерском учете учреждения не отражены.

3. По причине ненадлежащего исполнения возложенных функций должностными лицами отдела по экологии и природопользованию допущено нарушение законодательства в сфере благоустройства в СГО (валка 51 дерева произведена без компенсационных посадок, компенсационная стоимость также не выплачивалась. Оценить размер компенсационной стоимости не предоставляется возможным, т.к. она зависит от возраста и состояния деревьев, а фотофиксация отсутствует.

4. Излишне предъявлена сумма на транспортные расходы в размере 29,5 тыс. руб.

5. Работы по озеленению проводились с нарушением установленных сроков, что повлияло на их качество (многолетние цветы и кустарники частично погибли).

6. Посев газона фактически не был оплачен, при том, что в актах скрытых работ подтверждено проведение этих работ. Этот факт говорит о формальном подходе специалистов МБУ «УРСИИ СГО», осуществляющих контроль за работами по благоустройству общественной территории «Потемкинская лестница».

7. В период ливней предусмотренная проектом система водоотведения не справляется со своей задачей. Часть лотков для ливневой канализации загромождена асфальтовой крошкой. Рекомендуем рассмотреть вопрос о проведении дополнительных работ по водоотведению «Потемкинской лестницы».

8. На спортивной площадке отсутствует элемент конструкции – посадочное место качели с круглой сеткой «гнездо», не установлены информационные таблички с правилами эксплуатации.

9. После незначительного времени использования общественной территории тротуарная плитка имеет многочисленные сколы и следы осыпания лицевого слоя покрытия. Все это делает вид общественной территории неэстетичным и в дальнейшем может привести к преждевременному разрушению тротуарной плитки.

*Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. Соликамска.*